

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Vandværket Indelukket 4060

5. december 2023

Til stede: Erik Hansen, Gitte Hedeager Pedersen, Søren Bjerring, Per Bjerring – Jensen, Karina Estrup og Ulla Röttger (referent)

Dagsorden

1. Referat fra mødet den 19. august 2023
2. Regnskab og budget
3. Vandanalyse og regning for ledningsbrud.
4. Registrering af vandledninger
5. Eventuelt

Referat fra mødet den 19. august 2023

Referatet blev godkendt.

Regnskab og budget

Gitte er langt om længe blevet godkendt i banken og har fået overdraget alt materialet fra Gurli.

Per får kontoudtog fra Gitte og vil få lavet regnskabet, så det er klart til vi mødes mellem jul og nytår.

Der var enighed om at hensætte 50.853,16 kr. i dette års regnskab for den regning fra Thorsen og Petersen VVS, som vi har gjort indsigelse mod.

Vandanalyse og regning for ledningsbrud

Højmark laboratoriet kommer onsdag for at tage den årlige prøve. Ole R. har på foranledning af Dahlgaard bedt om også at få lavet en råvandsprøve. I forbindelse med renovering af vandværket havde Dahlgaard forsøgt at finde analyser af råvandet, men det ser ud til, at der ikke er taget en prøve de seneste 20 år. Råvandets indhold af forskellige stoffer er afgørende for, hvor tit filtrene skal skylles. Hvis filtrene ikke skylles regelmæssigt, som de skal, kan de blive ødelagt.

Vi har stadig ikke betalt regningen for reparation af ledningsbruddet. Ole R. har for lang tid siden kontaktet dem og gjort indsigelse over det, vi ikke mener vi skal betale for. De lovede at ringe tilbage, når de havde undersøgt det med deres underleverandør, men det har de ikke gjort. Trods det har Gitte modtaget et par rykkere, så Ole R. bedes om at kontakte dem igen, for at få lukket sagen.

Registrering af vandledninger

Ulla havde lånt en metaldetektor fra Stevns vandværk for at undersøge, om den kunne bruges til at registrere vores ledninger mere præcist. Det viste sig at være meget svært, så det er ikke en metode, vi kan bruge. Erik har fået en mail fra Bent, hvor han beskriver, hvor han mener ledningerne ligger, dertil kommer, at Erik og Søren har yderligere viden om, hvor der ligger ledninger. Så der var enighed om at tegne ledningerne ind på et kort ud fra den viden vi har.

Søren vil prøve at tegne dem ind.

Så skal kortet digitaliseres og Ulla spørger Åhuse vandværk, hvem de fik til at digitalisere deres kort.

Eventuelt

Driften af vandværket blev drøftet. Søren er driftansvarlig og beder Ole R. om assistance, når der er behov.

Næste møde om regnskab og budget er fastsat til onsdag den 27. december kl. 10